

2014年2月17日

横浜高速鉄道株式会社

こどもの国線こどもの国駅ホームの屋根落下について

2月15日（土）7時00分ごろ、こどもの国線こどもの国駅のホームで屋根が落下する事故が発生しました。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせ申し上げます。

記

1. 発生日時 2014年2月15日（土）7時00分ごろ
2. 発生場所 こどもの国線 こどもの国駅 ホーム
住所 ： 神奈川県横浜市青葉区奈良町995-1
3. 状 況 こどもの国線こどもの国駅ホームで、屋根が約40mにわたり、ホームおよび線路上に落下しました。
4. 原 因 前日より降り積もった雪の重さによるものと推定しております。
5. 運転再開 2月16日（日）の始発列車から運転を再開いたしました。

以 上